

ВРИО начальника ФГБУ
ВНИИПО МЧС России
Сивенкову А.Б.

Уважаемый Андрей Борисович!

В соответствии с СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2)»:

«7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

...

ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:

...

- площадью 50 м² и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов;

...»

Прошу Вас разъяснить: под указанными помещениями (помещения с постоянными рабочими местами, предназначенные для хранения или использования горючих веществ и материалов) подразумеваются только производственные и складские помещения (Ф5)? Или, в том числе, помещения других классов функциональной пожарной опасности?

08.07.2024



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

01.08.2024 № ИГ-117-1676-13-2
На № б/н от 08.07.2024

О рассмотрении обращения

Специалисты института рассмотрели Ваше обращение и сообщают следующее.

Положения четвертого перечисления п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» распространяются на помещения всех классов функциональной пожарной опасности (за исключением Ф5) площадью 50 м² и более с постоянными рабочими местами, предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

А.Б. Сивенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

37B20D88088312809C03CBE30964F273
Владелец: Сивенков Андрей Борисович
Действителен с 03.07.2024 по 26.09.2025

Кирдий Тимофей Андреевич
8(495) 524-81-34