

Начальнику ФГБУ
ВНИИПО МЧС России

Уважаемый Денис Михайлович!

Прошу Вас подтвердить следующее определение в контексте пп. «к» п. 7.14 и п. 8.8 СП 7.13130.2013:

Нижняя часть помещения (коридора): часть помещения (коридора), защищаемого приточно-вытяжной противодымной вентиляцией, расположенная ниже дымового слоя при пожаре.

14.11.19



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

16.12.2019 № 2206-1-29-13-2

На № _____ б/н _____ от 14.11.2019

По существу изложенного в письме вопроса сообщаю, что для возмещения удаляемого объема продуктов горения в соответствии с требованиями п.п. 7.14 к), 8.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», необходимо предусматривать подачу наружного воздуха в нижние части помещений и коридоров здания, подлежащих защите системами вытяжной противодымной вентиляции. К нижней части помещения (коридора) следует относить его часть, расположенную ниже заданной в расчете границы дымового слоя, образующегося при пожаре.

Начальник института

Д.М. Гордиенко