

Исх. № 06 от «16» января 2015 г.

Заместителю начальника
ФГБУ ВНИИПО МЧС России
Хасанову И.Р.

Уважаемый Ирек Равильевич!

Согласно п.7.2 г) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирования. Требования пожарной безопасности» удаление продуктов горения при пожаре следует предусматривать «из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками». Прошу дать пояснение, идет ли речь обо всех коридорах и холлах здания, независимо от длины и наличия естественного проветривания, либо только о коридорах и холлах смежных с незадымляемыми лестничными клетками (тамбур-шлюзами при незадымляемых лестничных клетках) и сообщающихся с ними через дверные проемы.



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

16.02.2015 № 6309п-13-2-3

На № 06 от 16.01.2015 г.

О разъяснении требований
нормативных документов

По существу изложенного в письме вопроса сообщаем, что положения п. 7.2 г) СП 7.13130.2013 распространяются не на все коридоры и холлы здания, а на коридоры и холлы, сообщающиеся через дверные проемы с незадымляемыми лестничными клетками.

Заместитель начальника института

 С.С. Воевода