

ВРИО начальника ФГБУ
ВНИИПО МЧС России
Сивенкову А.Б.

Уважаемый Андрей Борисович!

Прошу Вас разъяснить следующую ситуацию.

Приказом №365 от 31 мая 2024 г. утверждено Изменение №3 к СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Применяется с 01.07.2024 г.

Первым перечислением п. 13.3 СП 60.13330.2020 допускается применение воздуховодов в строительном исполнении с внутренним полимерным гидроизоляционным покрытием.

Указанное полимерное покрытие должно иметь группу горючести НГ или Г1 (ГОСТ 30244).

В связи с этим возникает вопрос:

Допускается ли выполнять вертикальные коллекторы с воздушными затворами из воздуховодов в строительном исполнении с внутренним полимерным гидроизоляционным покрытием группы горючести Г1? Не противоречит ли это требованиям п. 6.18а СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2)»?

18.07.2024



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

13.08.2024 № ИГ-117-1774-13-2
На № б/н от 18.07.2024

О рассмотрении обращения

В ответ на Ваше обращение, по мнению специалистов института положение п. 13.3 СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (с изменением № 3) в части возможности применения внутреннего полимерного покрытия группы горючести Г1 в составе воздухопроводов систем общеобменной вентиляции с нормируемым пределом огнестойкости, не противоречит положениям п. 6.18 а) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

Временно исполняющий обязанности
начальника института

А.Б. Сивенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

37B20D88088312809C03CBE30964F273
Владелец: Сивенков Андрей Борисович
Действителен с 03.07.2024 по 26.09.2025