

Вопрос.

Согласно п. 6.18 СП 7.13130.2013: «...Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), систем вентиляции любого назначения, прокладываемых в помещениях для вентиляционного оборудования, а также воздуховодов и коллекторов, прокладываемых снаружи здания (кроме систем вытяжной противодымной вентиляции), не нормируются».

Данный пункт косвенно говорит о том, что для воздуховодов вытяжной противодымной вентиляции, прокладываемых снаружи здания, нормируется предел огнестойкости. При этом п. 7.11 б) СП 7.13130.2013 не содержит требований к пределу огнестойкости воздуховодов вытяжной противодымной вентиляции, прокладываемых снаружи здания.

Вопрос №3

Есть ли требования по огнестойкости к воздуховодам вытяжной противодымной вентиляции, прокладываемым снаружи здания?



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniipo@vniipo.ru](mailto:vniipo@vniipo.ru); <http://www.vniipo.ru>

11.11.2025 № ИГ-117-2035-13-2  
На № 34826011 от 13.10.2025

### О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 13.10.2025 № 34826011, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 14.10.2025 № ГИ-18081. По существу изложенных в письме вопросов сообщаем следующее.

По вопросам 1, 2. В настоящее время МЧС России проводится работа по разработке изменения № 4 к СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Требования пожарной безопасности» (далее — СП 7.13130.2013), одним из направлений которого является включение в состав документа приложения, устанавливающего методику расчетного определения основных параметров противодымной вентиляции зданий. Ваши предложения, изложенные в вопросах 1, 2, будут учтены в рабочем порядке.

По вопросу 3. Предел огнестойкости воздуховода системы вытяжной противодымной вентиляции, прокладываемого снаружи здания должен составлять значение, установленное п. 7.11 б) СП 7.13130.2013 для воздуховодов в пределах обслуживаемого пожарного отсека. Соответствующие уточнения будут внесены в изменение № 4 к указанному выше нормативному документу.

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

Колчев Борис Борисович  
(495) 524-81-56

Э.М. Идрисов

