

Начальнику ФГБУ
ВНИИПО МЧС России
Гордиенко Д.М.

Уважаемый Денис Михайлович!

В соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (п. 7.23) изолированные рампы оснащаются системами противодымной вентиляции.

Прошу Вас подтвердить, что оснащать системами противодымной вентиляции неизолированные рампы не требуется.

19.12.2022



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

11.01.2023 №ИГ-117-22-13-4
На № б/н от 19.12.2022

О разъяснении требований нормативных документов

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что необходимость защиты системами противодымной вентиляции неизолированной рампы в СП 7.13130.2013 нормативно не определена. При этом, по мнению специалистов института, перекрытая часть указанной рампы, включая как рамповые, так и горизонтальные участки должна рассматриваться как автодорожный тоннель, сообщающийся с подземным этажом здания, и быть оборудована системой противодымной вентиляции в соответствии с п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

Вместе с тем в соответствии с п. 9.5.1 СП 166.1311500.2014 «Городские автотранспортные тоннели и путепроводы тоннельного типа с длиной перекрытой части не более 300 м» транспортные зоны автотранспортных тоннелей не подлежат защите системами вытяжной противодымной вентиляции при выполнении необходимого расчетного обоснования.

Порядок проведения указанного обоснования изложен в методических рекомендациях ФГБУ ВНИИПО МЧС России «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий. Методические рекомендации к СП 7.13130.2013» (см. формулы (2), (10), (11)).

Исполняющий
обязанности начальника института

С.Н. Таранов

Зуев Станислав Анатольевич
Карпов Алексей Васильевич
8(495)524-81-35



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0D89D6031479FF8A211981FE8A5844712FE30
Владелец: Таранов Сергей Николаевич
Действителен с 17.12.2021 по 17.03.2023