

В ответ на Ваше обращение, поступившее в адрес ФГБУ ВНИИПО МЧС России в форме электронного документа и зарегистрированное от 09.01.2025 вх. № В-117-7, сообщаем следующее.

Принимая во внимание положения п. 9.9 СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» считаем допустимым установку в наружном ограждении клапанов избыточного давления (далее – КИД), обеспечивающих поддержание избыточного давления, создаваемого системой приточной противодымной вентиляции, в диапазоне нормативных значений (от 20 Па до 150 Па). При этом в п. 4.4.13 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» говорится о проемах в наружных ограждениях, в т.ч. постоянно открытых, препятствующих созданию избыточного давления во внутреннем объеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, а не о проемах, с установленными в них КИД.

При этом предел огнестойкости описанных выше КИД не нормируется, за исключением случаев, когда их установка предусмотрена в наружных ограждающих строительных конструкциях с нормируемым пределом огнестойкости в соответствии с требованиями п. 5.4.16 е) СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». В последнем случае огнестойкость КИД должна быть подтверждена в соответствии с ГОСТ Р 70848-2023 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Метод испытаний на огнестойкость».

Также информируем, что в готовящемся проекте изменений №3 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», планируется внесение уточнений по затронутому Вами вопросу.

Начальник института



А.Б. Сивенков