

Тема: Требования пунктов 7.3 «б» и 7.20 СП 7.13130.2013

Прошу разъяснить требования СП 7.13130.2013 (с изменениями 1 и 2).

Согласно п.7.20:

Включение оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться автоматически (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических установок пожаротушения)

Согласно п. 7.3 «б» требования п.7.2 по оснащению вытяжной ПДВ не распространяются:

б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения (кроме закрытых автостоянок с парковкой при участии водителей);

Вопрос: Следует ли из положения п.7.3 «б», что вытяжная противодымная вентиляция в коридоре (холле, пассаже и т. д.) не должна включаться при обнаружении пожара и запуске пожаротушения в сообщающемся с ним через дверной проем помещении, оборудованном установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения?



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

№
На № 34553781 от 23.12.2023

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 23.12.2023 № 34553781, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 25.12.2023 № ГИ-19050.

По существу обращения сообщаем следующее.

Системы вытяжной противодымной вентиляции, обеспечивающие защиту коридоров, сообщающихся с помещениями, защищенными установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, не подлежат включению при пожаре в описанных выше помещениях. Включение таких систем должно быть предусмотрено только при возникновении пожара в других, сообщающихся с коридором помещениях, не защищенных указанными в п. 7.3. б) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» установками пожаротушения.

Исполняющий обязанности
начальника института

С.Н. Таранов