

Здравствуйте!

В соответствии с п. 7.1.7 СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003" (с Поправкой, с Изменениями № 1-5) (фрагмент):

"С целью экономии топливно-энергетических ресурсов для жилых помещений многоквартирных жилых зданий следует предусматривать механическую приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией теплоты удаляемого воздуха."

Прошу Вас разъяснить, данный пункт требует устройство рекуператора в обязательном порядке при применении систем приточной и вытяжной вентиляции с механическим побуждением в квартирах жилых домов? Если да, то как это сочетается с первым абзацем указанного пункта, где допускается применение бризеров?

Или же указанный фрагмент подразумевает, что «применение рекуператоров необходимо в случае, если существует обязательная цель экономии топливно-энергетических ресурсов»?

Благодарю!



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)**

Фуркасовский пер., д. 6, г. Москва, 101000
тел. (495) 133-01-57, 133-01-58

E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>

Адрес для почтовых отправлений:
101000 г. Москва, а/я 677

30.07.2026 № Исх-4820

На № б/н от 08.07.2026

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело в пределах компетенции Ваше обращение по вопросу применения требований СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (далее – СП 60.13330.2020) и сообщает.

ФАУ «ФЦС» осуществляет организацию и проведение работ по разработке, экспертизе и подготовке к утверждению проектов сводов правил и других нормативных технических документов в сфере строительства, а также проводит мониторинг и анализ действующих нормативных технических документов в сфере строительства в целях разработки предложений по актуализации и обеспечению согласованности соответствующих документов, разработанных в развитие требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

ФАУ «ФЦС» не осуществляет оценку соответствия конкретных объектов, проектной документации, не устанавливает причины и не даёт заключения о соответствии или несоответствии построенных, реконструированных объектов требованиям нормативных документов.

В соответствии с пунктом 7.1.7 СП 60.13330.2020 системы вентиляции, обслуживающие одно или несколько помещений на одном или нескольких этажах жилых зданий следует проектировать:

- с централизованными приточными и вытяжными установками с подачей приточного подготовленного наружного воздуха и поддержанием заданной температуры приточного воздуха;
- с индивидуальными поквартирными приточно-вытяжными установками;

– с использованием механического побуждения для удаления воздуха и поступлением приточного воздуха через открываемые конструкции (клапаны) в ограждающих конструкциях или окнах, или индивидуальные покомнатные установки (бризеры);

– с естественным притоком и удалением воздуха; поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через приточные устройства в наружных стенах или окнах.

С целью экономии топливно-энергетических ресурсов для жилых помещений многоквартирных жилых зданий следует предусматривать механическую приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией теплоты удаляемого воздуха.

В данном пункте представлен перечень допустимых типов систем вентиляции для жилых зданий, в который входят четыре варианта, перечисленные через маркеры. Эти варианты являются альтернативными – проектировщик вправе выбрать любой из них при условии соблюдения остальных требований нормативного документа. Применение бризеров (индивидуальных покомнатных установок) допускается в рамках третьего варианта – с механическим побуждением для удаления воздуха и поступлением приточного воздуха через указанные устройства.

Таким образом, устройство механической приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией теплоты является обязательным только в том случае, когда проектом предусматривается достижение цели экономии топливно-энергетических ресурсов. Если в проекте не ставится такая цель, данное требование не применяется, и выбор системы вентиляции осуществляется из числа альтернативных вариантов, приведенных в первом абзаце пункта 7.1.7.

Заместитель директора



Ю.В. Шуркалин