

О рассмотрении обращения

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что устройства регулировки параметров систем вытяжной противодымной вентиляции (далее – устройства регулировки), устанавливаемые в каналах, в настоящее время не являются объектом регулирования технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017). При этом их применение в составе систем противодымной вентиляции не ограничено положениями нормативных документов по пожарной безопасности, в частности, положениями СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

Кроме этого сообщаем, что институтом планируется к разработке стандарт, устанавливающий метод огневых испытаний указанных устройств, с целью определения их технических характеристик и возможности дальнейшего применения в системах вытяжной противодымной вентиляции. Ориентировочный срок внедрения 2024-2025 годы.

Считаем возможным применение вышеуказанных устройств, выполненных из негорючих материалов, при проведении пуско-наладочных работ систем противодымной вентиляции.

Заместитель начальника института -
начальник НИЦ НТП ПБ

А.Ю. Лагозин