

Начальнику ФГБУ
ВНИИПО МЧС России
Гордиенко Д.М.

Уважаемый Денис Михайлович!

Прошу Вас дать разъяснение по следующему вопросу:

При расчете удаления продуктов горения из коридоров по МД.137-13, допускается ли не учитывать помещения, оборудованные противопожарными или дымогазонепроницаемыми дверьми, через которые осуществляется сообщение указанных помещений с коридором?

Считаю, что косвенно на данную возможность указывает пп. «д» п. 7.3 СП 7.13130.2013.

22.03.21



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

20.04.2021 № ИГ-117-506-В-2

На № _____ б/н _____ от 22.03.2021

По существу изложенного в письме вопроса сообщаю, что при определении расхода продуктов горения, удаляемых системой вытяжной противодымной вентиляции из коридора, следует учитывать все помещения, в том числе с противопожарными дверями и противопожарными дверями в дымогазонепроницаемом исполнении на входе в защищаемый системой вытяжной противодымной вентиляцией коридор.

Начальник института

Д.М. Гордиенко