



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

13.01.2017 № 11-129-12-3
На № б/н от 23.12.2016.

Об управлении системами противодымной вентиляции

На Ваш запрос сообщаем, что автоматическое управление системами противодымной вентиляции наиболее эффективно осуществлять от дымовых пожарных извещателей. Учитывая, что применение дымовых извещателей на автостоянках автомобилей ограничивается возможным возникновением задымленности, не связанной с пожаром, считаем допустимым осуществлять запуск системы противодымной вентиляции от тепловых пожарных извещателей или от спринклерной установки пожаротушения.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш