

По существу **изложенных** в письме **вопросов** сообщаем:

1. При **определении** расхода **воздуха**, подлежащего подаче в помещение с целью компенсации удаляемых системой вытяжной **противодымной вентиляции** продуктов горения, необходимо учитывать инфильтрацию воздуха через неплотности (щели) дверных проемов смежных помещений и **объемов**, в т.ч. защищаемых системами приточной **противодымной вентиляции**. Принимать во внимание открытое положение дверных проемов **тамбур-шлюзов** и лестничных клеток не целесообразно, т.к. указанные двери **оснащаются** устройствами самозакрывания. Учитывать **открытое** положение дверных проемов шахт лифтов требуется только на основном посадочном этаже, т.к. на этом этаже указанные двери открыты. Справочные **значения воздухопроницания** дверей различных типов представлены в приложении к письму.

Обращаем внимание, что для компенсации могут применяться не только упомянутые Вами системы с механическим побуждением тяги, но и с естественным.

2. В случае обеспечения перепада давления на закрытых дверях путей эвакуации (в т.ч. выходов с этажей) ниже или равным нормативному значению (**150** Па), допускается принимать больший по отношению к установленному СП 7.13130.2009 дисбаланс.

Приложение: на 1 **л.**, в 1 экз., только в адрес.

Заместитель начальника



И.Р. Хасанов