

«Распространяется ли предложение в п. 7.9 изм. № 3 СП 7.13130.2013 «При этом площадь помещения, приходящая на одно дымоприемное устройство, не должна превышать 500 м².» на дымовые люки? Вопрос возник в связи с тем, что в предыдущем предложении речь идёт о дымоприемных устройствах в составе системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением тяги.»

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

12.05.2025 № ВБ-117-2298-13-2
На № 7 от 31.03.2025

О рассмотрении обращения

В ответ на Ваше обращение, поступившее в адрес ФГБУ ВНИИПО МЧС России в форме электронного документа и зарегистрированное от 31.03.2025 вх. № В-117-1833, сообщаем следующее.

По вопросу 1. Согласно п. 7.9 изм. № 3 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» минимальное количество дымоприемных устройств для помещений, защищаемых противодымной вентиляцией, определяется в соответствии с приложением Е. При этом площадь помещения, приходящая на одно дымоприемное устройство, не должна превышать 500 м². Положения вышеописанного пункта распространяются в том числе на системы вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги.