



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

20.06.2018 № 1415-1-29-13-4

На № _____ от _____.

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваше обращение сообщая следующее.

1. Действующими нормативными документами в области пожарной безопасности не запрещается функциональное совмещение лифтового холла, безопасной зоны и тамбур-шлюза в одном объёме, при соблюдении всех требований, предъявляемых к каждой из функциональных зон.


Количество одновременно открытых дверных проемов в тамбур-шлюзе, учитываемых в расчете параметров систем приточной противодымной вентиляции, принимается с учетом конкретных объемно-планировочных решений объекта и определяется индивидуально в каждом отдельном случае.

2. СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» не входит в «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 апреля 2014 года №474). Специалисты института не принимали участие в разработке указанного свода правил, и комментарии положений указанного документа не входят в их компетенцию.

3. Для возмещения удаляемого объема продуктов горения в соответствии с требованиями п.п. 7.14 к), 8.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» допускается применение проемов в наружных ограждениях помещений, в

том числе перекрытых дверями или воротами, оснащенными сервоприводами и обеспечивающими их автоматическое и дистанционное открытие при пожаре, при условии соблюдения положений п. 8.8 СП 7.13130.2013. Для подъемных ворот должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие их самопроизвольное опускание при пожаре.

Начальник института



Д.М. Гордиенко