

Начальнику ФГБУ
ВНИИПО МЧС России
Гордиенко Д.М.

Уважаемый Денис Михайлович!

Прошу Вас дать разъяснение по следующему вопросу:

Распространяется ли требование п. 7.2а СП 7.13130.2013 на коридоры (вестибюли) помещений общественного назначения, встроенных или встроенно-пристроенных на нижнем надземном этаже жилых зданий высотой более 28 м, конструктивно изолированных от жилой части и имеющих эвакуационные выходы непосредственно наружу?

24.08.2021



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

07.09.2021 № ИГ-ИЧ-ИИО-13-2
На № _____ б.н. от 24.08.2021

О разъяснении нормативных
требований

Настоящим сообщаем, что положения подпункта а) пункта 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» не распространяются на коридоры (вестибюли) помещений общественного назначения, встроенных или встроенно-пристроенных на нижнем надземном этаже жилых зданий высотой более 28 м, конструктивно изолированных от жилой части и имеющих эвакуационные выходы непосредственно наружу.

Начальник института

Д.М. Гордиенко