



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

21.04.14 № 1825an-13-2-02

На № б/н от 02.04.2014 г.

О разъяснении требований
нормативных документов

По существу изложенного в письме вопроса сообщаем, что по условиям обеспечения незадымляемости переходов через воздушную зону незадымляемых лестничных клеток типа Н1, расстояние между дверным проемом воздушной зоны и ближайшим окном помещения должно быть не менее 2 м. Данное расстояние рассчитывается в горизонтальной проекции, без учета выступающих наружных стен и торцевых сплошных ограждений.

Заместитель начальника института -
начальник научно-исследовательского центра

И.Р. Хасанов