

Начальнику ФГБУ  
ВНИИПО МЧС России  
Гордиенко Д.М.

Уважаемый Денис Михайлович!

Прошу Вас разъяснить следующее.

Допускается ли в совмещенных системах общеобменной и противодымной вентиляции использовать противопожарные нормально закрытые клапаны в качестве воздухораспределительных устройств? То есть:

- в нормальных условиях (при отсутствии пожара) открывать указанные противопожарные клапаны для подачи/удаления воздуха системами общеобменной вентиляции;
- при пожаре – работа согласно алгоритму управления противодымной вентиляции.

**13.03.2024**



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

---

10.04.2024 № ИГ-117-737-13-2  
На № б/н от 13.03.2024

О рассмотрении обращения

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что с учетом положений п. 7.18 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», возможность применения противопожарных нормально закрытых клапанов в качестве воздухораспределительных устройств в совмещенных системах общеобменной и приточной противодымной вентиляции не ограничена.

При этом установка указанных клапанов в системах общеобменной вентиляции (не совмещенных с системами приточной противодымной вентиляции), принимая во внимание методы испытаний по ГОСТ 34720-2021 «Клапаны противопожарные. Метод испытания на огнестойкость», не допустима.

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

С.Н. Таранов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 789E0D56CD484F4849C5ACF37AC9FF60  
Владелец: Таранов Сергей Николаевич  
Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025

Вислогузов Петр Александрович  
8(495) 524-81-34