

Добрый день уважаемы коллеги.

Просим вас дать разъяснение по следующему вопросу.

В соответствии с СП7.13130.2013 п. 7.2 пп. «Ж» удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:

- площадью 50 м<sup>2</sup> и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м<sup>2</sup> площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);

- торговых залов магазинов;

- **офисов;**

- площадью 50 м<sup>2</sup> и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, в том числе, читальных залов и книгохранилищ библиотек, выставочных залов, фондохранилищ и реставрационных мастерских музеев и выставочных комплексов, архивов;

- гардеробных площадью 200 м<sup>2</sup> и более;

- автодорожных, кабельных, коммутационных с маслопроводами и технологических тоннелей, встроено-пристроенных и сообщающихся с подземными этажами зданий различного назначения.

По каким критериям в соответствии с СП7.13130.2009 определяется функциональное назначение помещения – ОФИС Ф4.3, т.к. в документах по пожарной безопасности нет определения о том, какое помещение можно считать офисом. Будет ли помещение кассы относиться к офисному Ф 4.3 в соответствии с классификацией зданий, помещений согласно ст.32 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

09.06.2016 № 216-1-29-13-2

На № \_\_\_\_\_ б/н \_\_\_\_\_ от 26.05.2016 г.

О разъяснении требований  
нормативных документов

По существу изложенного в письме вопроса сообщаю, что в соответствии с положениями ст. 32 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», под офисными помещениями подразумеваются помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3, в том числе помещения кассовых залов с постоянными рабочими местами.

Заместитель начальника института

Н.В. Жмельков