

Начальнику ФГБУ
ВНИИПО МЧС России
Гордиенко Д.М.

Уважаемый Денис Михайлович!

Прошу Вас разъяснить требования п. 6.20 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2)». Указанный пункт подразумевает выполнение одного из условий (по принципу «или», т.е. «а» или «б» или «в»), одновременно все или как-то иначе?

13.02.2024



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

12.03.2024 № ИГ-117-467-13-2
На № _____ б/н _____ от 13.02.2024

О рассмотрении обращения

По существу изложенного в письме вопроса сообщаем следующее.

Согласно п. 6.20 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения из разных пожарных отсеков допускается прокладывать в общих шахтах с ограждающими конструкциями из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее EI 150.

Для транзитных воздуховодов и коллекторов в пределах обслуживаемого пожарного отсека следует руководствоваться п. 6.20 а) указанного свода правил.

Для транзитных воздуховодов другого пожарного отсека следует руководствоваться п. 6.20 б) или в) СП 7.13130.2013.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ НТП ПБ

А.Ю. Лагозин



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EE8B97516F207E77CDA8D3C59C6B00E0
Владелец: Лагозин Андрей Юрьевич
Действителен с 09.03.2023 по 01.06.2024

Кирдий Тимофей Андреевич
8(495) 524-81-34