

ВРИО начальника ФГБУ  
ВНИИПО МЧС России  
Сивенкову А.Б.

Уважаемый Андрей Борисович!

Прошу Вас разъяснить требования п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменениями N 1-4)», а именно:

Какие помещения подразумеваются под фразой «помещения для приготовления пищи»?  
Относятся ли к данным помещениям горячий, холодный, мясной, рыбный, овощной и другие цеха? Или под данной фразой понимаются все помещения, входящие в пищеблок?

**13.08.2024**



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniiipo@vniiipo.ru](mailto:vniiipo@vniiipo.ru); <http://www.vniiipo.ru>

---

12.09.2024 № ИГ-117-2008-13-4  
На № б/н от 13.08.2024

О применении нормативных документов

Специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 13.08.2024, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 14.08.2024 № ГИ-117-1020 и в пределах компетенции сообщаем.

В п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» под помещениями для приготовления пищи подразумеваются помещения производственного назначения (цеха) с технологическими процессами обработки сырья, заготовки полуфабрикатов, приготовления пищи и т.д.

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

А.Б. Сивенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

37B20D88088312809C03CBE30964F273  
Владелец: Сивенков Андрей Борисович  
Действителен с 03.07.2024 по 26.09.2025

Цыбизова Регина Камильевна  
8(495) 524-83-45