



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

12.05.2016 № 2666Эп-13-2-3

На № 08-16-178/16 от 08.04.2016 г.

О разъяснении требований  
нормативных документов

По существу изложенного в письме вопроса сообщаю, что в соответствии с положениями п. 7.1 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», минимально необходимым является включение системы вытяжной противодымной вентиляции, обеспечивающей защиту коридора, сообщающегося через дверной проем с помещением, в котором произошел пожар. При этом, включение систем приточной противодымной вентиляции должно быть предусмотрено только для защиты помещений и объемов (незадымляемые лестничные клетки, лифтовые шахты, безопасные зоны и пр.) сообщающихся через дверные проемы с описанным выше коридором.

При этом обращаем внимание, что работа приточно-вытяжной противодымной вентиляции направлена на исключение распространения продуктов горения на другие (не аварийные) этажи здания, в связи с чем включение таких систем на указанных этажах не допустимо.

Заместитель начальника института

Н.В. Жмельков