

Начальнику ФГБУ  
ВНИИПО МЧС России  
Гордиенко Д.М.

Уважаемый Денис Михайлович!

Прошу разъяснить следующую ситуацию.

Согласно п. 7.17а СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Требования пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2)» допускается размещение вентиляторов систем приточной противодымной вентиляции непосредственно в защищаемых объемах коридоров.

- 1) Возможно ли указанное размещение вентиляторов в потенциально задымляемых коридорах, т.е. оснащенных системами вытяжной противодымной вентиляции или речь идет об иных коридорах?
- 2) Имеются ли дополнительные ограничения к размещению вентиляторов: возможно ли размещение в дымовом слое; необходимость ограничения доступа и т.д.?

**26.10.2023**



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniipo@vniipo.ru](mailto:vniipo@vniipo.ru); <http://www.vniipo.ru>

---

17.11.2023 № ИГ-117-2494-13-2  
На № б/н от 26.10.2023

О разъяснении требований  
нормативных документов

Специалисты института рассмотрели Ваше обращение и сообщают следующее.

В соответствии с положениями п. 7.17 а) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» допускается размещение в пределах одного пожарного отсека вентиляторов систем приточной противодымной вентиляции в объемах защищаемых этими системами коридоров. Такие коридоры не могут одновременно защищаться системами приточной и вытяжной противодымной вентиляции.

Начальник института

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Д.М. Гордиенко

Сертификат: 00FEE6E09EF2050EA4DACE85E53904C0D2  
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович  
Действителен с 14.04.2023 по 07.07.2024

Беляев Дмитрий Владимирович  
Кирдий Тимофей Андреевич  
8(495) 524-81-34