

Начальнику ФГБУ  
ВНИИПО МЧС России  
Гордиенко Д.М.

Уважаемый Денис Михайлович!

Прошу Вас разъяснить п. 7.20 СП 7.13130.2013 в части опережающего включения вытяжной противодымной вентиляции относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции применительно к п. 8.8 указанного свода правил в части использования дверных проемов наружных эвакуационных выходов для компенсирующего притока наружного воздуха.

Необходимо ли открывать указанные двери лишь через 20÷30 с относительно включения вытяжной противодымной вентиляции, или на данную ситуацию это требование не распространяется?



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

27.09.2019 № 6577717-13-2-3

На № 136/08 от 29.08.2019

По существу изложенного в письме вопроса сообщаю, что требование п. 7.20 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», в части опережающего включения систем вытяжной противодымной вентиляции, распространяется на системы приточной противодымной вентиляции с механическим побуждением тяги.

Дверные проёмы, описанные в Вашем запросе, могут открываться одновременно с пуском систем вытяжной противодымной вентиляции.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин