

Начальнику ФГБУ
ВНИИПО МЧС России
Гордиенко Д.М.

Уважаемый Денис Михайлович!

Прошу Вас разъяснить следующее положение п. 7.17е СП 7.13130.2013:

«подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон с расходом, определенным с учетом утечек через закрытые двери таких помещений».

Допускается ли осуществлять подогрев воздуха отопительными приборами, установленными непосредственно в помещениях пожаробезопасных зон? Допускается ли для указанных целей применять электроконвекторы и электрические воздушонагреватели;

17.04.2023



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

03.05.2023 № ИГ-117-1042-13-2
На № _____ б/н _____ от 17.04.2023

О разъяснении требований
нормативных документов

Специалисты института рассмотрели Ваше обращение и сообщают следующее.

Согласно п. 7.17 е) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» подаваемый воздух в объем помещений пожаробезопасных зон должен быть нагрет до температуры не менее 5 С° согласно таблицы 1 п. 9 ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы прямо-сдаточных и периодических испытаний». На основании вышеизложенного, нагрев воздуха непосредственно в объёме самого защищаемого помещения, противоречит указанным выше положениям нормативных документов.

Также сообщаем, что электроконвекторы и электрические нагреватели не обеспечивают указанной выше функции ввиду специфики их конструкции.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ НТП ПБ

А.Ю. Лагозин



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00EE8B97516F207E77CDA8D3C59C6B00E0
Владелец: Лагозин Андрей Юрьевич
Действителен с 09.03.2023 по 01.06.2024

Кирдий Тимофей Андреевич
8(495) 524-81-34