

Исх.№ 25/03  
от 11.03.2021

Начальнику ФГБУ  
ВНИИПО МЧС России  
Гордиенко Д.М.

Уважаемый Денис Михайлович!

В соответствии с п. 9.2.2 СП 1.13130.2020:

«Под помещениями пожаробезопасных зон и над указанными помещениями не допускается размещать помещения иного функционального назначения.»

Прошу Вас разъяснить следующее:

- 1) Что подразумевается под понятием «функциональное назначение помещения»?
- 2) Являются ли вестибюль, лифтовый холл, машинное отделение лифтов «помещениями иного функционального назначения» для помещений пожаробезопасных зон, т.е. можно ли пожаробезопасные зоны размещать над/под вестибюлями, лифтовыми холлами, машинными отделениями лифтов?



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»  
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniiipo@mail.ru](mailto:vniiipo@mail.ru); <http://www.vniiipo.ru>

02.04.2021 № ИВ-117-1226-13-4

На № 25/03 от 11.03.2021

О разъяснении требований  
нормативных документов

В ответ на Ваше обращение сообщая, что в соответствии с п. 9.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» под помещениями пожаробезопасных зон и над указанными помещениями не допускается размещать помещения иного функционального назначения. Указанное требование означает, что непосредственно под (над) пожаробезопасными зонами могут быть размещены только холлы, вестибюли (фойе), лифтовые холлы и т.п. При этом в указанных пространствах должна отсутствовать горячая нагрузка. При размещении технических помещений, указанные помещения должны иметь категорию не выше В4.

С уважением,  
Начальник института

Д.М. Гордиенко